

NORME GENERALI DI SICUREZZA PER I VISITATORI/IMPRESE APPALTATRICI

Informazioni generali per la sala macchine:

- presenza di un impianto di spegnimento a gas chimico HFC 227 con n. 3 bombole da 120 lt in ciascuna sala macchine. L'impianto funziona autonomamente 24H al giorno, ovvero la scarica di gas partirà esattamente 3 minuti dopo l'inizio del segnale ottico/acustico. La squadra di emergenza del Caspur è addestrata per intervenire rapidamente in caso di necessità.

Individuazione di un evento anomalo:

Segnalare l'evento al **posto di chiamata** (interno n. 200 oppure 240), indicando:

- le proprie generalità;
- il luogo e la causa dell'emergenza;
- la presenza eventuale di infortunati.

Gestione dell'emergenza:

- non provare a spegnere l'incendio;
- seguire la segnaletica disposta lungo il percorso di uscita e le indicazioni degli addetti alla squadra di emergenza dello stabile; abbandonare lo stabile senza indugio, ordinatamente e con calma (senza correre), e senza creare allarmismi e confusione;
- non portare al seguito ombrelli, bastoni, borse o pacchi voluminosi, ingombranti o pesanti;
- non tornare indietro per nessun motivo;
- non ostruire gli accessi;
- usare esclusivamente le uscite segnalate ed individuate dalla planimetria come percorsi di fuga;
- non utilizzare l'ascensore in caso d'incendio;
- in presenza di fumo o fiamme, coprirsi la bocca ed il naso con fazzoletti, per filtrare quanto più possibile l'aria respirata;
- in presenza di calore, proteggere il capo con indumenti pesanti di lana o cotone, evitando i tessuti di origine sintetica;
- in presenza di eventuali infortunati avvertire gli addetti alle emergenze più vicini al luogo dell'evento.

ISTRUZIONI DA SEGUIRE IN CASO DI INCENDIO

